



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 182/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Саранская основная общеобразовательная школа»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с Планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области на 2023 г., в период с 13ч. 00 мин. «21» марта 2023 года по 16 ч. 00 мин. «21» марта 2023 года

Грудцыным Иваном Викторовичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведён профилактический визит здания и территории МБОУ «Саранская ООШ», расположенного по адресу: Калининградская обл., Полесский МО,п. Саранское, ул. Школьная, д.1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ «Саранская ООШ» Шугаев Александр Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует проектная документация на систему пожарной сигнализации.	ч. 1 ст. 83 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ.	29.09.2023	✓
2.	Отсутствует техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ чердачных помещений	п. 13 ППР в РФ.	29.09.2023	
3.	Отсутствуют расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ; ч. 3 ст. 27 ФЗ-123.	29.09.2023	
4.	Отсутствует информация о практической части обучения сотрудников по программам противопожарного инструктажа.	п. 3 Приложения 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	29.09.2023	✓
5.	Отсутствуют расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ; ч. 3 ст. 27 ФЗ-123.	29.09.2023	
6.	Не определены сроки и порядок своевременной очистки вентиляции и воздуховодов от горючих отходов и отложений.	п. 43 ППР в РФ.	29.09.2023	✓
7.	Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной	п. 17(1) ППР в РФ	29.09.2023	

	защиты.			
8.	инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям раздела XVIII	п. 2 ППР РФ	29.09.2023	
9.	В чердачном помещении установлен тепловой датчик, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	29.09.2023	
10.	В помещениях школы электрические провода и розетки расположены на горячем основании	п. 35 «з» ППР в РФ.	29.09.2023	✓
11.	В помещении бухгалтерии на мансардном этаже расположены по одному дымовому пожарному извещателю и одному тепловому пожарному извещателю, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	29.09.2023	
12.	В помещении лаборатории эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеятелями) предусмотренные конструкцией.	п. 35 «в» ППР в РФ.	29.09.2023	
13.	На мансардном этаже в помещении хранилища система пожарной сигнализации находится не исправном состоянии	п. 54 ППР в РФ.	29.09.2023	
14.	На мансардном этаже помещение водителей не оборудовано системой пожарной сигнализации.	п. 5 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".	29.09.2023	
15.	С мансардного этажа здания школы отсутствует второй эвакуационный выход в соответствии с п. 4.2.9 СП 1.13130	п. 23 ППР в РФ, ст. 6 ФЗ-123	29.09.2023	
16.	В коридоре на полу на путях эвакуации применен материал с не известными показателям пожарной безопасности. (линолеум)	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ №-123 п.25 ППР РФ	29.09.2023	
17.	В музее, пожарные извещатели не обеспечивают своевременное обнаружение в любой точки этого помещения.	ч. 6 ст. 83 ФЗ-123.	29.09.2023	✓
18.	В помещениях на втором этаже пожарные извещатели не обеспечивают своевременное обнаружение в любой точки этого помещения.	ч. 6 ст. 83 ФЗ-123.	29.09.2023	
19.	На видном месте отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	п. 10 ППР в РФ.	29.09.2023	✓
20.	Огнетушители, размещенные в здании, находятся в не специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание или на высоте не более 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР в РФ.	29.09.2023	
21.	Не представлен документ, подтверждающий предел огнестойкости не менее R45 строительных конструкций (маршей и площадок) лестницы ведущей с первого на второй этажи здания.	ч.6 ст.134 ФЗ-123; п. 25 ППР в РФ.	29.09.2023	

22.	Под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов	п. 16 (к) ППР в РФ.	29.09.2023	
23.	На стена первого этажа общего коридора применен материал с не известными показателями пожарной опасности.	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ №-123 п.25 ППР в РФ	29.09.2023	
24.	Над эвакуационным выходом в актовом зале, отсутствует световое табло «Выход» в соответствии с п. 5.3 СП 3.13130.2009.	ч. 1 ст. 6; п. 3 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123.	29.09.2023	
25.	В помещениях здания настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, в соответствии с п. 4.4 СП 3.13130.2009.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123.	29.09.2023	
26.	На двери лестничной клетки отсутствует устройство для самозакрывания .	п. 14 ППР в РФ.	29.09.2023	✓
27.	В тренажерном зале установлен 1 дымовой датчик, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123..	29.09.2023	✓
28.	Помещениях тренерской, установлено по 1 тепловому датчику, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	29.09.2023	
29.	Впомещении спортивного зала система пожарной сигнализации аходится в не исправном состоянии	п. 54 ППР в РФ.	29.09.2023	
30.	В помещении лаборатории эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеятелями) предусмотренные конструкцией.	п. 35 «в» ППР в РФ.	29.09.2023	✓
31.	Допускается перевод системы противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной	ППР в РФ п.55	29.09.2023	✓
32.	Допускается укладка проводов на поверхности подвесного потолка, в соответствии с п. 5.19 СП484.1311500.2020.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123.	29.09.2023	
33.	Ручной пожарный извещатель на 1 этаже установлен на расстоянии менее 0,75 м от других предметов в соответствии с п. 6.6.27 СП484.1311500.2020.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123.	29.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Саранская ООШ» Шугаев Александр
Викторович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« » марта 2023 год

Грудцын Иван Викторович – начальник отделения
ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

« 27 » марта 2023 год